

## حساب كمية التخزين المعتمدة

حجم التخزين المطلوب (م <sup>3</sup> )	عدد الشقق	أقصى استهلاك يومي (م <sup>3</sup> )	حجم التوصيلة ملم / بوصة
1.5 لكل شقة 6 م <sup>3</sup> لكل فيلا/بيت	جميع الشقق جميع الفلل / البيوت	10-0	15 ملم / ½ بوصة
1 م <sup>3</sup> لكل شقة	جميع الشقق	42-10	25 ملم / 1 بوصة
0.5 م <sup>3</sup> لكل شقة	جميع الشقق	169-43	50 ملم / 2 بوصة
جميع الفلل والمباني	الأرضي (3/1) (الحد الأدنى) العلوي (3/2) (الحد الأقصى)		توزيع التخزين
جميع الفلل والمباني	يجب توفير قاعدة وحماية أو غرفة خاصة للخزان الأرضي		الخزان الأرضي

جميع الفلل والمباني	يجب توفير خزان منفصل للحدائق التي تزيد مساحتها المزروعة عن 50 متر مربع على أن يكون المدخل لهذا الخزان على مستوى أعلى من مدخل الخزان الأرضي الرئيسي بارتفاع لا يتجاوز 20 سم	خزان منفصل خاص بري الحدائق الخاصة
---------------------	---	--------------------------------------