

2020/1296 /2000
من ١٢ أكتوبر 2020 م


مذكرة

- من: الرئيس التنفيذي.**
- الى:**
- نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين
 - مدير إدارة خدمات المشتركين
 - مدير إدارة توزيع المياه بالإنابة
 - مدير إدارة الحسابات بالإنابة
 - مدير إدارة نظم المعلومات
 - رئيس قسم ترشييد الكهرباء والماء

الموضوع: قرار الجهاز الإداري رقم 2020/3/28

بشأن تطبيق نظام التمديدات المائية.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام،،،


نواف بن ابراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي

قرار الجهاز الإداري رقم 28 / 3 / 2020
بشأن تطبيق نظام التمديدات المائية

الجهاز الإداري:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن نظام التمديدات المائية
قرر الآتي:

مادة (1)

1. تكون إدارة ترشيد الكهرباء والماء هي الإدارة المسؤولة عن تطبيق نظام التمديدات المائية.
2. حدود المسؤوليات (Demarcation line) بين كل من إدارة ترشيد الكهرباء والماء وإدارة توزيع المياه هي نقطة توصيل الماء، بحيث تقف حدود إدارة توزيع المياه عند نقطة توصيل خط الإمداد وعداد المياه.
3. اعتماد الآلية المرفقة أدناه لحساب التخزين وتطبيقه في المباني.

حجم التخزين المطلوب (م ³)	عدد الشقق	أقصى استهلاك يومي (م ³)	حجم التوصيلة ملم / بوصة
1.5 لكل شقة 6 م ³ لكل فيلا/بيت	جميع الشقق جميع الفلل / البيوت	10-0	15 ملم / ½ بوصة
1 م ³ لكل شقة	جميع الشقق	42-10	25 ملم / 1 بوصة
0.5 م ³ لكل شقة	جميع الشقق	169-43	50 ملم / 2 بوصة
جميع الفلل والمباني	الأرضي (3/1) (الحد الأدنى) العلوي (3/2) (الحد الأقصى)		توزيع التخزين
جميع الفلل والمباني	يجب توفير قاعدة وحماية أو غرفة خاصة للخزان الأرضي		الخزان الأرضي

جميع الفلل والمباني	يجب توفير خزان منفصل للحدائق التي تزيد مساحتها المزروعة عن 50 متر مربع على أن يكون المدخل لهذا الخزان على مستوى أعلى من مدخل الخزان الأرضي الرئيسي بارتفاع لا يتجاوز 20 سم	خزان منفصل خاص بري الحدائق الخاصة
---------------------	--	-----------------------------------

ملاحظات	أقصى ارتفاع من مستوى الشارع (م)	
أقصى ارتفاع من مستوى الشارع (م) لجميع الفلل والمباني	1.5 متر	ارتفاع التوصيلة

مادة (2)


على الإدارات التنفيذية المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

التاريخ

التوقيع

- | | | |
|----------------|---|--|
| ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨ |  | 1- المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي
- رئيس الجهاز الإداري |
| ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨ |  | 2- المهندس عنان محمد فخرو
نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين
- عضو الجهاز الإداري |
| ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨ |  | 3- المهندس محمد عبدالرحيم الصاقي
نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات
- عضو الجهاز الإداري |
| ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨ |  | 4- المهندس ابراهيم عبدالله الكعبي
نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع
- عضو الجهاز الإداري |
| ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨ |  | 5- الدكتورة هبة نايف حرارة
نائب الرئيس التنفيذي لنقل الكهرباء والماء
- عضو الجهاز الإداري |

مصادقة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء على قرار الجهاز الإداري رقم 28 / 3 / 2020



م. وائل بن ناصر المبارك
وزير شؤون الكهرباء والماء